

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«15» марта 2012

№ 38

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении проекта зон
санитарной охраны ВНС первого
подъема

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 22.07.2010 № 70 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Ростовской области», санитарно-эпидемиологическим заключением №61.РЦ.10.000.Т.001697.11.11 от 08.11.2011, выданным Управлением Федеральной службы Роспотребнадзора по Ростовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый проект «Зоны санитарной охраны ВНС первого подъема №1, 2, 3 ОАО «ПО Водоканал г. Ростов-на-Дону» (далее – «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3») водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового назначения, балансодержателем которого является муниципальное учреждение «Управление водопроводно-канализационного хозяйства» г. Ростова-на-Дону, арендатором – ОАО «ПО Водоканал», расположенного в восточной части г. Ростова-на-Дону п. Александровка.

2. Установить границы и режим использования территории «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3» согласно приложению.

3. Управлению инвестиционных программ в строительстве объектов инженерной инфраструктуры (Полухин М.Ю.) направить копию настоящего приказа:

заявителю (ОАО «ПО Водоканал»);

в администрацию г. Ростова-на-Дону;

в администрации Аксайского и Багаевского районов.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, указанных в пункте 3 настоящего приказа:

организовать информационное оповещение и довести до сведения населения границы зон санитарной охраны водозаборного сооружения, утвержденного настоящим приказом, правила и режимы хозяйственного использования территории в границах поясов санитарной охраны поверхностного водного объекта;

организовать учет «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий;

обеспечить реализацию водоохраных мероприятий, предусмотренных «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3», в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществляется в соответствии с водоохранным и санитарно-эпидемиологическим законодательством.

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области

С.Б. Сидаш

**Границы и режим «Зоны санитарной охраны ВНС первого подъема
№1, 2, 3 ОАО «ПО Водоканал г. Ростов-на-Дону» используемого
для питьевого, хозяйственно-бытового назначения**

1. Первый пояс «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3».

1.1. Принять границу первого пояса «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3» согласно утвержденного проекта:

- граница 1 пояса зоны санитарной охраны для ВНС № 1, 3 включает всю акваторию ковша и территорию вокруг него полосой 100м;

- граница 1 пояса зоны санитарной охраны для ВНС № 2 составляет вверх по течению реки Дон – 200 м, вниз по течению – 100 м, по прилегающему правому берегу 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени, в направлении к противоположному от водозабора берегу реки – 100 м.

1.2. Режим использования территории в границах первого пояса «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3» установить согласно пункту 3.3.1. СанПиН 2.1.4.1110-02, и пунктам 10.21÷10.24 СНиП 2.04.02-84*

1.3. Собственнику, владельцу и арендатору водозаборного сооружения обеспечить выполнение режима «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3» установленного в пункте 1.2 настоящего приложения.

2. Второй пояс «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3».

2.1. Принять границу второго пояса «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3» согласно утвержденного проекта:

- верхняя граница в 52 км. вверх по течению реки Дон от ВНС №1, 2, 3;

- нижняя граница в 1000 м вниз по течению от водозабора;

- боковые границы – 500 м в обе стороны линий уреза воды р.Дон летне-осенней межени.

Общая протяженность границы 2 пояса «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3» составляет 108,9 км., площадь 86,4 км².

2.2. Режим использования территории в границах второго пояса «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3» установить согласно пунктам 3.3.2 и 3.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02, пунктам 10.25÷10.27 СНиП 2.04.02-84*.

2.3 Собственникам и владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3», обеспечить выполнение режима, установленного в пункте 2.2 настоящего приложения, в целях исключения влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

3. Третий пояс «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3».

3.1. Принять границу третьего пояса «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3» согласно утвержденного проекта:

- верхняя и нижняя (восточная и западная) – по линиям границ 2 пояса «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3»;

- боковые границы (северная и южная) - по линии водоразделов, включая притоки, но не более 3-5 км.

Общая протяженность границы 3 пояса «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3» составляет 99,4 км, площадь 695,8 км².

3.2. Режим использования территории в границах третьего пояса «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3» установить согласно пункту 3.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, пунктам 10.28 и 10.29 СНиП 2.04.02-84*.

3.3 Собственникам и владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса «ЗСО ВНС первого подъема №1, 2, 3», обеспечить выполнение режима, установленного в пункте 3.3 настоящего приложения, в целях исключения влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области

С.Б. Сидаш